

ПРАВИЛА

користування та експлуатації вогнегасниками

1. Ідентифікація сертифікованих вогнегасників

Нормативні документи

- Закон України «Про пожежну безпеку» (ст. 11 Ліцензування діяльності щодо надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, сертифікація та контроль продукції на відповідність вимогам пожежної безпеки: *Усі види пожежної техніки та протипожежного устаткування, що застосовуються для запобігання пожежам та для їх гасіння, повинні мати сертифікат відповідності*);
- Закон України «Про захист прав споживачів» (ст. 14 Право споживача на безпеку продукції; ст. 16 Майнова відповідальність за шкоду, завдану дефектною продукцією або продукцією неналежної якості).
- Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 року № 28 «Про затвердження переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні» (розд. 20 «Продукція протипожежного призначення» п. 20.1 Вогнегасники, суміші та заряди для них);
- ДСТУ 3675-98 «Техніка пожежна. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань»;
- ДСТУ 3734-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги»;
- ДСТУ 4297:2004 (ISO 11602-2:2000, NEQ) «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги»;
- НАПБ Б.01.008-2004 «Правила експлуатації вогнегасників»;
- НАПБ Б.03.001-2004 «Типові норми належності вогнегасників».

1.2 Ознаки сертифікації

Під час проведення первинного огляду встановлюють, що:

- вогнегасники **сертифіковані** (дивись нижче) (чинність сертифіката відповідності можна перевірити на сайті Державного центру сертифікації МНС України, або у Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. 8 (044) 537-35-76;
- на кожний вогнегасник у наявності є паспорт (дивись нижче);
- пломби на вогнегасниках не порушені (дивись нижче);
- на маркуванні кожного вогнегасника і в його паспорті вказано виробника та пункт технічного обслуговування вогнегасників, які мають право проводити його технічне обслуговування, дату виготовлення (продажу) (дивись нижче).

1.3. Ознаки справності

- вогнегасники не мають видимих зовнішніх пошкоджень;
- стрілки індикаторів тиску закачних вогнегасників перебувають у межах робочого діапазону (у зеленому секторі шкали індикатора) залежно від температури експлуатації.

Зразок маркування вогнегасників.

Маркування кожного вогнегасника повинне бути виконане відповідно до ГОСТ 12.4.009 методами шовкографії, ДСТУ 3675-98 (розділ 6), або наклеювання фірмової етикетки на синтетичній основі та повинно складатися з п'яти частин:

Фон **частини 1** повинен бути:

- для водяного вогнегасника (**ВВ**) – синього кольору;
- для водопінного вогнегасника (**ВВП**) – зеленого кольору;
- для порошкового вогнегасника (**ВП**) – білого кольору;
- для газового вогнегасника (**ВГ**) – жовтого кольору;
- для вуглекислотного вогнегасника (**ВВК**) – чорного кольору.

Зразок маркування вогнегасника

ВОГНЕГАСНИК ПЕРЕНОСНИЙ ПОРОШКОВИЙ
ЗАКАЧНИЙ ВП-2(з)
ТУ У 29.2-31629167-001-2003
ДСТУ 3675-98

1A 016 34B

ПРИ ПОЖЕЖІ:
ВИСМИКНУТИ ЗАПОБІЖНУ ЧЕКУ ①
НАПРАВИТИ РОЗПИЛЮВАЧ НА ВОГОНЬ ②
НАТИСНУТИ НА ВАЖІЛЬ ③

① ② ③

A B C D

ПРИДАТНИЙ ДЛЯ ГАСІННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
ПІД НАПРУГОЮ ТІЛЬКИ ДО 1000 В З ВІДСТАНІ НЕ МЕНШЕ НІЖ 1 м




- перезаряджати після кожного використання
- технічне обслуговування проводити згідно з Настанови НТО 29.2-32878753-001
- вогнегасна речовина: П-2 АПМ ТУ У6-05766362-001-97
- маса заряду вогнегасного порошку 2±0,06кг
- газ витискувач: стисле повітря ГОСТ 17433 або азот газоподібний ГОСТ 9293
- заміни частини тільки від заводу виробника
- експлуатувати при температурі від -20°C до +50°C
- запобігати від дії сонячного проміння та нагрівальних приладів
- гасіння починати з відстані 2-3 м
- робочий тиск у корпусі :1,4^{МПа}

ТОВ "Рубіж", Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н
с. Михайлівка Рубежівка, вул. Шкільна, 30
Тел.: 8 (044) 592 44 05

ВИГОТОВ.	ДАТА	08	09	10	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

1 частина	Назва вогнегасника, вогнегасна здатність
2 частина	Інструкція щодо застосування, що містить пояснювальний текст і піктограми; позначення класів пожежі у вигляді символів, для гасіння яких рекомендовано та не рекомендовано (символи класів пожежі, для гасіння яких вогнегасник не придатний, повинні бути перекреслені червоною діагональною лінією)
3 частина	Застереження, що стосуються токсичності та електричної безпеки в процесі застосування
4 частина	Вказівку про те, що вогнегасник після кожного приведення до дії повинен пройти ТО, вказівку про порядок ТО та необхідність періодичних перевірок, інформацію про застосовану вогнегасну речовину, вимоги до умов зберігання та експлуатації вогнегасників
5 частина	Інформація про відповідального за вогнегасник (виробник або постачальник), інформацію про дату вироблення та проведення останнього ТО

Зразок етикетки ПТОВ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОГНЕГАСНИКА		
Назва пункту ПТОВ: _____		
Адреса: _____		
Телефон/факс: _____		
Ліцензія № _____	« _____ »	20 _____ року
Дата діагностування :	Дата ТО:	Дата наступного ТО
		
Жовта	Зелена	Червона

Зразки сертифіката та індикатору тиску

Вогнегасники
мають **сертифікат**
відповідності

 ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЙНОГО РОЗКРИЛЛІВ ІНСТІТУТУ НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТИЗАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ		Серія: УП
№: 710054		
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ		
Виробництва в Україні за № UA1.016.0172007-88 Державного центру сертифікації		
Термін дії з 04 листопада 2008 до 04 листопада 2010 Стор. доданків:	Призначення: Вогнегасник пересувний порошковий зазнач. ВП-100(х)	
Випробував: Вогнегасник пересувний порошковий зазнач. ВП-100(х) Свідченням: Вогнегасник пересувний порошковий зазнач. ВП-100(х)	Розмір: 154, 377(х) Дата: 29.04.2008	
п. 1.3 ГОСТ 12.3.037-78 "СБВ. Техніка пожежна. Трайлерний, безпосередній, п. 2. 12, 15-32 табл. П.1 ДОТУ 3734-98 Вогнегасник пересувний. Загальні технічні вимоги. Вогнегасна здатність: 15А, 377(х) за умови використання вогнегасника порошкового: П-2,0М з масовою часткою фосфору аморфного в порошкуванні на Р205 23,6 %, Вогонь АВС-2 з масовою часткою фторфосфору солей в порошкуванні на Р205 26,7 %		
Виробник: ТОВ Рубіж адреса: 08110, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Михайлівка-Рубіжська, вул. Героїв, 15, код ЄДРПОУ 32878753, адреса виробництва: 08110, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Михайлівка-Рубіжська, вул. Школярів, 30	ТОВ Рубіж, адреса: 08110, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Михайлівка-Рубіжська, вул. Героїв, 15, код ЄДРПОУ 32878753	
Виробник: ТОВ Рубіж адреса: 08110, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Михайлівка-Рубіжська, вул. Героїв, 15, код ЄДРПОУ 32878753	Вогнегасник пересувний порошковий зазнач. ВП-100(х), що виробляється серією з 05.11.2008 до 05.11.2010 згідно з ТУ У 29.3-21829-07-002-2006 Вогнегасник пересувний порошковий зазнач. ВП-100(х). Забезпечується гарантією на виробництво сертифікованих продуктів 2 (два) роки з моменту передачі дії сертифіката відповідності	
Сертифікат: ТОВ Рубіж адреса: 08110, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Михайлівка-Рубіжська, вул. Героїв, 15, код ЄДРПОУ 32878753	Державний центр сертифікації МНС України, 04212, м. Київ, вул. Математичська, 8 (скасована правоуповноваження № 10, РН-УП від 24.01.08), т. (044) 461-91-31, www.ua1.gov.ua	
Загальна інформація: Вогнегасник пересувний порошковий зазнач. ВП-100(х) Державний центр сертифікації	Сертифікат: ТОВ Рубіж адреса: 08110, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Михайлівка-Рубіжська, вул. Героїв, 15, код ЄДРПОУ 32878753	
Сертифікат: ТОВ Рубіж адреса: 08110, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Михайлівка-Рубіжська, вул. Героїв, 15, код ЄДРПОУ 32878753	Державний центр сертифікації МНС України, 04212, м. Київ, вул. Математичська, 8 (скасована правоуповноваження № 10, РН-УП від 24.01.08), т. (044) 461-91-31, www.ua1.gov.ua	
На підставі: Протокол сертифікаційного випробування від 28-10-2008 № 44/П/ПБ-2008 ВП ТОВ "Київський лабораторії пожежної безпеки" атестації акредитації від 30.12.2002 № UA 6.001.01.840). Акт обстеження від 28.08.2008 № 809 Державного центру сертифікації МНС України	П.І. Приймаченко підпис:	
На підставі: Протокол сертифікаційного випробування від 28-10-2008 № 44/П/ПБ-2008 ВП ТОВ "Київський лабораторії пожежної безпеки" атестації акредитації від 30.12.2002 № UA 6.001.01.840). Акт обстеження від 28.08.2008 № 809 Державного центру сертифікації МНС України	П.І. Приймаченко підпис:	

Пломби на
вогнегасниках
не порушені.

Індикатор
тиску
вогнегасників
має
перебувати у
межах
робочого
діапазону



ТОВ “Рубіж”

Київська обл., Києво – Святошинський р. – н,
с. Михайлівка – Рубежівка, вул. Шкільна, 30
тел. 8-044-592-4405

**Вогнегасник пересувний
порошковий закачний
ВП-50(з), ВП-100(з)
ТУ У29.2-31629167-002:2006**

ПАСПОРТ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Вогнегасник пересувний порошковий закачний ВП-50(з), ВП-100(з) є первинним засобом пожежегасіння і призначений для гасіння пожеж на промислових, сільськогосподарських і громадських об’єктах, на транспорті та в побутових умовах класу А (горіння твердих речовин), класу В (горіння рідких речовин), класу С (горіння газоподібних речовин) згідно з ГОСТ 27331-87 та електрообладнання, що знаходиться під напругою електричного струму до 1000 В з відстані не менше 1 метру. Вогнегасники не призначені для гасіння загорянь лужних, лужноземельних металів і речовин, горіння яких може проходити без доступу повітря класу D.

Вогнегасник пересувний порошковий закачний ВП-50(з), ВП-100(з) є виробом багаторазового використання при умові своєчасного технічного обслуговування.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Таблиця 1

№	найменування показників	ВП-50(з)	ВП-100(з)
1	Місткість корпусу, л	60 ± 1	130 ± 3
2	Маса вогнегасної речовини, кг	50 ± 1	100 ± 2
3	Маса вогнегасника повна, кг	не більше 100	не більше 160
4	Температура експлуатації, °С	від –20 до +50	
5	Марка порошку вогнегасного		
6	Робочий тиск у корпусі, кгс/см ²	14 ⁺²	
7	Мінімальна довжина струменя вогнегасної речовини, м	не менше 6,0	не менше 6,0
8	Тривалість подання вогнегасної речовини, с	від 30 до 60	від 30 до 60
9	Вогнегасна здатність, клас А/ В	10А/233В	15А/377В
10	Строк служби, років	10	10

№	найменування показників	ВП-50(з)	ВП-100(з)
1	Місткість корпусу, л	60 ± 1	130 ± 3
2	Маса вогнегасної речовини, кг	50 ± 1	100 ± 2
3	Маса вогнегасника повна, кг	не більше 100	не більше 160
4	Температура експлуатації, °С	від –20 до +50	
5	Марка порошку вогнегасного		
6	Робочий тиск у корпусі, кгс/см ²	14 ⁺²	
7	Мінімальна довжина струменя вогнегасної речовини, м	не менше 6,0	не менше 6,0
8	Тривалість подання вогнегасної речовини, с	від 30 до 60	від 30 до 60
9	Вогнегасна здатність, клас А/ В	10А/233В	15А/377В
10	Строк служби, років	10	10

3	МП «ММТК»	м. Одеса	вул.. Прохорівська, 40	
4	ВКФ «Ні канта»	м. Одеса	вул.. Княжецька, 15/10	
5	ТОВ «Захист-техно»	м. Боярка	вул.. Білгородська, 27	8-044-223-08-18
6	Дніпропетровське Обл. Спец. РБП ПР	м. Дніпропетровськ	вул.Енергетична,18	8-0562-92-4271
7	Горлівське Міжрай. Спец.РБП ПР	м. Горлівка	пр. Леніна, 56	8-0542-2-20-94
8	Луганське РБП ПР	м. Луганськ	вул. 23-я лінія,4А	8-0642-58-4308
9	Івано-Франківське Обл. Спец. РБП ПР	м. Івано-Франківськ	вул. Міхновського, 14	8-0342-78-9019
10	ПМП «Вогнеборець»	м. Львів	вул. Залізнична,1А	8-0322-33-0268
11	Львівське Обл. Спец РБП ПР	м. Львів	вул. Липинського, 36а	8-0322-73-3140
12	Полтавське Обл. Спец.РБП ПР	м. Полтава	вул. Овочева, 3	
13	ТОВ Марко ЛТД	м. Одеса	вул.Канатна,42 к.501	8-0482-345137
14	Запорізьке Обл. Спец. РБП ПР	м. Запоріжжя	вул. Чекистів, 13	8-0612-64-1484
15	Кримське Республік. СРБП ПР	м. Сімферополь	вул. Сухі, 7	8-0652-25-8288
16	ВАТ «Рівне азот»	м. Рівне	м. Рівне-17	8-03622-5-2256
17	ПП «Пожремсервіс»	м. Київ	вул.. Г. Сталінград,60	502-25-75
18	ТОВ «Нікопозсервіс»	м. Миколаїв	вул.. Фрунзе, 60	
19	ПП «Пожпобутпослуга»	м. Чернігів	вул.. Попова,2	
20	ПП «Редько Л. А.»	Чернівецька обл., с. Романківці,	вул.. Чехова, 9	
21	ПП «ЕТЦ»	м. Черкаси	вул. Ільїна, 585	8-0472-431301
22	Сумське Обл. Спец. РБП ПР	м. Суми	Пл. Пришибська, 15	8-0542-36-2047
23	ТОВ «ЛТВ»	м. Київ	Бул. Л Українки,34,оф.64	8-044-285-5327

10. Свідчення про приймання та продаж

Вогнегасник порошковий закачний, відмічений у табл. 2 штампом контролера, пройшов приймально-здавальні випробування та відповідає вимогам ТУ У 29.2-31629167-002:2006 і ДСТУ 3734-98, признаний придатним для використання.

Таблиця 2

Позначення вогнегасника	Сертифікат відповідності	Номер вогнегасника	Дата виготовлення	Штамп ВТК
ВП-50(з)				
ВП-100(з)				

Проданий _____
назва організації продавця

Дата продажу “ ____ ” _____ 200 ____ рік
М.П.

2.1 Норми належності

Громадські та адміністративно-побутові будинки на кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5кг і більше.

- на 20м² площі підлоги в таких приміщеннях: офісні приміщення з ПЕОМ, комори, електрощитові, вентиляційні камери та інші технічні приміщення;
- на 50м² площі підлоги приміщень архівів, машзалів, бібліотек, музеї.

№ з/п	Гранична захищувана площа, м ²	Клас можливої пожежі	Мінімальна кількість порошкових вогнегасників							
			Переносний вогнегасник (з газом-випускувачем у балоні або закачний) із зарядом вогнегасної речовини, кг					Пересувний вогнегасник (з газом-випускувачем у балоні або закачний) із зарядом вогнегасної речовини, кг		
			5	6	8	9	12	20	50	100

2 Приміщення категорій В за відсутності горючих газів і рідин											
2.1	до 50 включно	A, (E)	2	2	1	1	1	—	—	—	—
2.2	більше 50 до 100 включно	A, (E)	3	3	2	2	2	—	—	—	—
2.3	більше 100 до 300 включно	A, (E)	4	4	3	3	2	1	—	—	—
2.4	більше 300 до 500 включно	A, (E)	6	6	4	4	3	2	1	—	—
2.5	більше 500 до 1000 включно	A, (E)	9	9	7	7	5	3	2	1	—
2.6	більше 1000	A, (E)	На першу 1000 м ² площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 2.5 таблиці 1, на кожні наступні: 50 м ² – згідно з пунктом 2.1 таблиці 1, 100 м ² – згідно з пунктом 2.2 таблиці 1, 300 м ² – згідно з пунктом 2.3 таблиці 1, 500 м ² – згідно з пунктом 2.4 таблиці 1, 1000 м ² – згідно з пунктом 2.5 таблиці 1								

3 Приміщення категорії Г

[illegible]

Норми належності водяних та водопінних вогнегасників для виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств

№ з/п	Гранична захищена площа, м ²	Клас можливої пожежі	Мінімальна кількість водяних або водопінних вогнегасників								
			Переносний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачний) із зарядом вогнегасної речовини, кг					Пересувний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачний) із зарядом вогнегасної речовини, кг			
			5	6	9	12	20	50	100	150	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Приміщення категорій А, Б, а також В з наявністю горючих рідин											
1.1	до 25 включно	А	4	4	2	2	—	—	—	—	
		В	3	3	2	1	—	—	—	—	
1.2	більше 25 до 50 включно	А	8	8	4	3	1	—	—	—	
		В	5	5	3	2	1	—	—	—	
1.3	більше 50 до 150 включно	А	12	12	6	4	2	1	—	—	
		В	8	8	5	3	2	1	—	—	
1.4	більше 150 до 250 включно	А	—	—	8	6	3	2	1	—	
		В	—	—	7	4	3	2	1	—	
1.5	більше 250 до 500 включно	А	—	—	12	8	4	3	2	1	
		В	—	—	10	6	4	3	2	1	
1.6	більше 500 до 1000 включно	А	—	—	—	16	6	4	3	2	
		В	—	—	—	12	6	4	3	2	
1.7	Більше 1000	А	На першу 1000 м ² площі числові значення кількості вогнегасників згідно з								

		В	пунктом 1.6 таблиці 2, на кожні наступні: 50 м ² – згідно з пунктом 1.2 таблиці 2, 150 м ² – згідно з пунктом 1.3 таблиці 2, 250 м ² – згідно з пунктом 1.4 таблиці 2, 500 м ² – згідно з пунктом 1.5 таблиці 2, 1000 м ² – згідно з пунктом 1.6 таблиці 2							
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

2 Приміщення категорій В за відсутності горючих рідин

2.1	до 50 включно	А	4	4	2	2	—	—	—	—
2.2	більше 50 до 100 включно	А	8	8	4	3	1	—	—	—
2.3	більше 100 до 300 включно	А	12	12	6	4	2	1	—	—
2.4	більше 300 до 500 включно	А	—	—	8	6	3	2	1	—
2.5	більше 500 до 1000 включно	А	—	—	14	10	4	3	2	1
2.6	більше 1000	А	На першу 1000 м ² площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 2.5 таблиці 2, на кожні наступні: 50 м ² – згідно з пунктом 2.1 таблиці 2, 100 м ² – згідно з пунктом 2.2 таблиці 2, 300 м ² – згідно з пунктом 2.3 таблиці 2, 500 м ² – згідно з пунктом 2.4 таблиці 2, 1000 м ² – згідно з пунктом 2.5 таблиці 2							

3 Приміщення категорії Г

3.1	до 50 включно	В	3	3	2	1	—	—	—	—
3.2	більше 50 до 100 включно	В	5	5	3	2	1	—	—	—
3.3	більше 100 до 300 включно	В	8	8	5	3	2	1	—	—
3.4	більше 300 до 500 включно	В	11	11	7	4	3	2	1	—
3.5	більше 500 до 1000 включно	В	—	—	12	7	4	3	2	1
3.6	більше 1000	В	На першу 1000 м ² площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 3.5 таблиці 2, на кожні наступні: 50 м ² – згідно з пунктом 3.1 таблиці 2, 100 м ² – згідно з пунктом 3.2 таблиці 2, 300 м ² – згідно з пунктом 3.3 таблиці 2, 500 м ² – згідно з пунктом 3.4 таблиці 2, 1000 м ² – згідно з пунктом 3.5 таблиці 2							

4 Приміщення категорій Г; Д

4.1	до 50 включно	А	4	4	2	2	—	—	—	—
4.2	більше 50 до 150 включно	А	8	8	4	3	1	—	—	—
4.3	більше 150 до 500 включно	А	12	12	6	4	2	1	—	—
4.4	більше 500 до 1000 включно	А	16	16	8	6	3	2	1	—
4.5	більше 1000	А	На першу 1000 м ² площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 4.4 таблиці 2, на кожні наступні: 50 м ² – згідно з пунктом 4.1 таблиці 2, 150 м ² – згідно з пунктом 4.2 таблиці 2, 500 м ² – згідно з пунктом 4.3 таблиці 2, 1000 м ² – згідно з пунктом 4.4 таблиці 2							

Примітки: 1. Знаком “ — ” позначені водяні та водопінні вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень. 2. За наявності в приміщенні можливості виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників вибирається за одним із класів, для якого ця кількість більша. 3. Для гасіння пожеж класу В слід застосовувати водяні вогнегасники із зарядом води з добавками, що забезпечують гасіння пожеж класу В.

Норми належності вуглекислотних вогнегасників для виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств

№	Гранична	Клас	Мінімальна кількість вуглекислотних вогнегасників
---	----------	------	---

з/п	захищувана площа, м ²	можливої пожежі	Переносний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг		Пересувний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг				
			3,5	5	7	14	18	28	56

1 Приміщення категорій А, Б, а також В з наявністю горючих рідин									
1.1	до 25 включно	В, (Е)	4	4	1	—	—	—	—
1.2	більше 25 до 50 включно	В, (Е)	8	8	2	1	—	—	—
1.3	більше 50 до 150 включно	В, (Е)	13	13	3	2	1	—	—
1.4	більше 150 до 250 включно	В, (Е)	—	—	4	3	2	1	—
1.5	більше 250 до 500 включно	В, (Е)	—	—	—	4	3	2	1
1.6	більше 500 до 1000 включно	В, (Е)	—	—	—	—	4	3	2
1.7	більше 1000	В, (Е)	На першу 1000 м ² площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 1.6 таблиці 3, на кожні наступні: 50 м ² – згідно з пунктом 1.2 таблиці 3, 150 м ² – згідно з пунктом 1.3 таблиці 3, 250 м ² – згідно з пунктом 1.4 таблиці 3, 500 м ² – згідно з пунктом 1.5 таблиці 3, 1000 м ² – згідно з пунктом 1.6 таблиці 3						

2 Приміщення категорії Г									
2.1	до 50 включно	В, (Е)	4	4	1	—	—	—	—
2.2	більше 50 до 100 включно	В, (Е)	8	8	2	1	—	—	—
2.3	більше 100 до 300 включно	В, (Е)	13	13	3	2	1	—	—
2.4	більше 300 до 500 включно	В, (Е)	—	—	4	3	2	1	—
2.5	більше 500 до 1000 включно	В, (Е)	—	—	—	4	3	2	1
2.6	більше 1000	В, (Е)	На першу 1000 м ² площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 2.5 таблиці 3, на кожні наступні: 50 м ² – згідно з пунктом 2.1 таблиці 3, 100 м ² – згідно з пунктом 2.2 таблиці 3, 300 м ² – згідно з пунктом 2.3 таблиці 3, 500 м ² – згідно з пунктом 2.4 таблиці 3, 1000 м ² – згідно з пунктом 2.5 таблиці 3						

Примітки: 1. Знаком “—” позначені вуглекислотні вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень. 2. За наявності в приміщенні можливості виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників вибирається за одним із класів, для якого ця кількість більша.

Норми належності вогнегасників для гаражів та автомайстерень

№ з/п	Кількість місць стоянки автомобілів у боксі гаража	Мінімальна кількість вогнегасників одного з типів		
		порошковий	водяний*	водопінний
1	до 10	один ВП-5 або один ВП-6	два ВВ-9	два ВВП-9
2	більше 10	на кожні наступні 15 місць стоянки – згідно з пунктом 1 таблиці 4		

* Водяний вогнегасник із зарядом, придатним для гасіння пожеж класів А та В.

Примітка. Додатково гаражі та автомайстерні можуть оснащуватися ВВПА з масою заряду 400 г і більше.

Перелік транспортних засобів і норми їх оснащення вогнегасниками

Найменування транспортного засобу	Тип вогнегасника	Мінімальна норма оснащення
Автомобіль легковий (вітчизняного та	порошковий ВП-2	1

іноземного виробництва)		
Автомобіль (автобус) для перевезення пасажирів у кількості: до 8 до 30	порошковий ВП-2 порошковий ВП-2, або ВП-5 та вуглекислотний ВВК-5	1 1 1
понад 30, а також транспортні засоби для перевезення вахтових бригад	порошковий ВП-5 та ВП-2, або ВП-5 та вуглекислотний ВВК-5	1 1
Автоцистерна для транспортування нафтопродуктів та інші транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів	порошковий ВП-5 та вуглекислотний ВВК-7	2 1
Прицеп-автоцистерна для транспортування нафтопродуктів	порошковий ВП-5 та вуглекислотний ВВК-7	2 1
Пересувна ремонтна майстерня та лабораторія	порошковий ВП-2, або ВП-2 та вуглекислотний ВВК-7	2 1 1
Вантажний автомобіль: двохосний багатоосний	порошковий ВП-2, або вуглекислотний ВВК-5 порошковий ВП-5	1 1 1
Вагон пасажирський	повітряно-пінний ВПП-9 та вуглекислотний ВВК-7	1 1

3. Експлуатація і технічне обслуговування вогнегасників

3.1 Нормативні документи

- ДСТУ 3675-98 «Техніка пожежна. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань»;
- ДСТУ 3734-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги»;
- ДСТУ 4297:2004 (ISO 11602-2:2000, NEQ) «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги».
- Наказ МНС України від 02.04.2004 № 152 «Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників».

Не допускається експлуатація вогнегасників на підприємствах без призначення особи, відповідальної за пожежну безпеку на об'єкті.

Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, повинна пройти спеціальне навчання за навчальними програмами, погодженими Державним департаментом пожежної безпеки МНС України, і після складання заліку отримати посвідчення встановленого зразка. Один раз на три роки навчальним закладом, який видав посвідчення, проводиться перевірка знань особи, відповідальної за пожежну безпеку на об'єкті.

Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, зобов'язана забезпечити:

- виконання вимог [Правил експлуатації вогнегасників](#);
- утримання вогнегасників у працездатному стані шляхом своєчасного проведення їх огляду та організації технічного обслуговування;
- контроль за систематичним веденням експлуатаційних документів;
- навчання працівників підприємства правилам застосування вогнегасників за призначенням.

Для забезпечення працездатного стану та якісної експлуатації вогнегасників на підприємстві має бути організовано їх технічне обслуговування. Для виконання робіт з технічного обслуговування вогнегасників підприємство укладає договір з пунктом технічного обслуговування вогнегасників.

Вогнегасники перед придбанням та розміщенням на об'єкті повинні обов'язково пройти первинний огляд особою, відповідальною за пожежну безпеку на об'єкті.

Після проведення первинного огляду вогнегасникам присвоюються облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації.

Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, повинна оформити журнал обліку вогнегасників на об'єкті, у якому реєструється:

- тип і обліковий номер кожного вогнегасника, а також місце його розміщення на об'єкті;
- дати проведення періодичних оглядів вогнегасників та прізвище особи, яка їх проводила;
- результати періодичних оглядів вогнегасників;
- дати проведення технічного обслуговування (або діагностування) та прізвище особи (або номер посвідчення), яка їх проводила, а також дати проведення наступного технічного обслуговування;

- інформація про направлення вогнегасників на технічне обслуговування до ПТОВ та про їх повернення на місце розташування після проведення технічного обслуговування.

На технічне обслуговування з об'єкта дозволяється відправляти без заміни не більше 50% вогнегасників від їх загальної кількості.

ПТОВ повинен мати ліцензію на право здійснення робіт з технічного обслуговування вогнегасників, видану Державним департаментом пожежної безпеки МНС України, а також документ, що підтверджує відповідність надання послуг з проведення технічного обслуговування вогнегасників установленим законодавством вимогам, виданий акредитованим в установленому порядку органом із сертифікації, який уповноважений на здійснення цієї діяльності в законодавчо регульованій сфері

ПТОВ приймає на технічне обслуговування вогнегасники, які мають сертифікат відповідності, та здійснює їх технічне обслуговування відповідно до вимог чинних нормативних та експлуатаційних документів розробника чи виробника вогнегасників.

Загальні вимоги до проведення технічного обслуговування та ремонту вогнегасників

Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, зобов'язана направляти вогнегасники на ПТОВ для їх технічного обслуговування у таких випадках:

- за негативними результатами первинного або періодичного огляду;
- після застосування за призначенням;
- по закінченні гарантійного терміну експлуатації.

Не рідше одного разу на рік відповідно до експлуатаційних документів виробника повинно здійснюватися технічне діагностування вогнегасників на ПТОВ.

Допускається технічне діагностування закачних вогнегасників, обладнаних запірно-пусковими пристроями із зворотним клапаном, здійснювати безпосередньо на підприємстві працівником ПТОВ, який має посвідчення установленного зразка.

Першою стадією технічного обслуговування є технічне діагностування, під час якого визначаються:

- відповідність вогнегасників вимогам нормативних та експлуатаційних документів;
- технічний стан вогнегасників;
- обсяг робіт, який необхідно провести для забезпечення працездатного стану вогнегасників.

Якщо за результатами технічного діагностування вогнегасник визнається придатним до подальшого очікування застосування за призначенням, то на його корпусі працівником ПТОВ прикріплюється етикетка ПТОВ установленного зразка, на якій здійснюється маркування про проведене технічне діагностування (**контрольний знак жовтого кольору**).

На етикетці ПТОВ мають бути зазначені:

- назва та юридична адреса ПТОВ;
- номер ліцензії;
- номер сертифіката відповідності;
- місця для маркування про проведене технічне діагностування та технічне обслуговування вогнегасника.

За наявності на вогнегаснику етикетки ПТОВ на ній здійснюється маркування про проведене технічне діагностування (контрольний знак жовтого кольору) із зазначенням дати проведення технічного діагностування та номера посвідчення працівника ПТОВ, який його проводив.

У паспорті на вогнегасник працівник ПТОВ записує дату проведення технічного діагностування та номер свого посвідчення на право проведення технічного обслуговування вогнегасників.

На корпусах вогнегасників, які пройшли технічне обслуговування, працівником ПТОВ прикріплюється етикетка ПТОВ установленного зразка, на якій здійснюється маркування про проведене технічне обслуговування (**контрольний знак зеленого кольору**) із зазначенням дати проведення технічного обслуговування та номера посвідчення працівника ПТОВ, який його проводив, а також дати проведення наступного технічного обслуговування (**контрольний знак червоного кольору**). Така сама інформація записується працівником ПТОВ і в паспорті на вогнегасник.

Вогнегасники, які не мають маркування, підлягають зняттю з експлуатації, і використання їх для навчання забороняється.